Eurofins Miljø Vand A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4256
CVR/VAT: DK-29822980

Andelsforening Øksendrup Vandværk
c/o Lars Roland Andersen
Anhof Allé 17
5871 Frørup
Att.: Lars Roland Andersen

Rapportnr.:	AR-26-CG-26017664-01
Batchnr.:	EUDKVE-26017664
Kundenr.:	CA0003445
Modt. dato:	02.03.2026
Valideringskode:	D8AF62157B

Analyserapport

Prøvested:	Øksendrup Vandværk - B2 DGU 156.339 - V02200054 / 4495000302
DGU-nr:	156.339
Prøvetype:	Grundvand (råvand) - Mikrobiologisk kontrol
Prøveudtagning:	02.03.2026 kl. 09:40
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S DVEK
Analyseperiode:	02.03.2026 - 05.03.2026

Prøvemærke: Afgang vandværk

Lab prøvenr:	835-2025-81570598	Enhed	Kravværdier Min.	Kravværdier Max.	DL.	Metode	¤)	Urel (%)
Opfølgning til Lab prøvenr:	81474229					*	A	
Mikrobiologi								
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml			1	ISO 9308-2:2012	B	0.25$^{σ)}$
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml			1	ISO 9308-2:2012	B	0.25$^{σ)}$
Intestinale Enterokokker	< 1	CFU/100 ml			1	* ISO 7899-2:2000	B	0.11$^{σ)}$
Kimtal ved 22°C	< 1	CFU/ml			1	ISO 6222:1999	B	0.15$^{σ)}$
Oplysninger fra prøvetager								
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11:2009,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)		

Underleverandør:
A: Eurofins Miljø A/S
B: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)

Kopi til:
Andelsforening Øksendrup Vandværk, Værkpasseren, c/o Lars Roland Andersen, Anhof Allé 17, 5871 Frørup
Nyborg Kommune, Irene Andersen, Torvet 1, 5800 Nyborg
Nyborg Kommune, Kopimodtager drikkevand, Torvet 1, 5800 Nyborg

05.03.2026

I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
https://reports.et.dk.eurofins.com

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:
<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
^{σ}): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.