Eurofins Miljø Vand A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4256
CVR/VAT: DK-29822980

TEST Reg.No. 555

Andelsforening Øksendrup Vandværk
c/o Lars Roland Andersen
Anhof Allé 17
5871 Frørup
Att.: Lars Roland Andersen

Rapportnr.:	AR-26-CG-26036648-01
Batchnr.:	EUDKVE-26036648
Kundenr.:	CA0003445
Modt. dato:	28.04.2026
Valideringskode:	C7530DBF27

Analyserapport

Prøvested:	Øksendrup Vandværk - B3 DGU 156.358 - V02200054 / 4495000303
DGU-nr:	156.358
Prøvetype:	Grundvand (råvand) - Andet
Prøveudtagning:	28.04.2026 kl. 10:30
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S DVEK
Analyseperiode:	28.04.2026 - 13.05.2026

Prøvemærke: Fra boring

Lab prøvenr:	835-2025-81570783	Enhed	Kravværdier Min.	Kravværdier Max.	DL.	Metode	¤)	Urel (%)
Uorganiske forbindelser								
Fluorid	0.46	mg/l			0.05	DS/ISO/TS 15923-2:2017, mod.	A	15
Pesticider								
4-Bis-amido-3,5,6-trichlorbenzen sulfonat (R471811)	0.033	µg/l			0.01	M 0424 LC-MS/MS	A	30
Chloridazon, desphenyl-	0.032	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	A	30
Oplysninger fra prøvetager								
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11:2009,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)		

Underleverandør:
A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Kopi til:
Andelsforening Øksendrup Vandværk, Værkpasseren, c/o Lars Roland Andersen, Anhof Allé 17, 5871 Frørup
Nyborg Kommune, Irene Andersen, Torvet 1, 5800 Nyborg
Nyborg Kommune, Kopimodtager drikkevand, Torvet 1, 5800 Nyborg

13.05.2026

I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
https://reports.et.dk.eurofins.com

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

Kirsten Nottelmann
Kunderådgiver Eurofins Miljø Vand A/S

Tegnforklaring:
<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
$^{\sigma}$): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.